

37. Interpelácia poslanca Národnej rady Slovenskej republiky I. Pásztora na ministra životného prostredia Slovenskej republiky J. Izáka vo veci oprávnenosti postupu Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s.

Ing. István Pásztor
poslanec NR SR

Kráľovský Chlmec

SEKRETARIÁT PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY	
Dňa:	17.05.2007
Číslo:	650/07
Predchádzajúce číslo:	Prílohy:

V Kráľovskom Chlmcí dňa 04.mája 2007

Vážený pán minister,

obrátili sa na mňa so žiadosťou o pomoc viacerí občania z okresu Trebišov. V priebehu mesiaca apríl 2007 boli písomne vyzvaní Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., závod Trebišov, Komenského 1872, 075 01 Trebišov na vybudovanie vodomerných šachtiet. Zároveň im bol určený aj termín na vybudovanie šachty do začiatku júna 2007. V prípade nevybudovania vodomernej šachty sa preruší dodávka vody. V prílohe si dovoľujem zaslať kópiu jednej takejto výzvy bez uvedenia adresy občana z dôvodu, že sa tento bojí prípadných následkov zverejnenia jemu doručenej výzvy.

Po oboznámení sa s touto výzvou a príslušnými ustanoveniami zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov, na ktoré sa odvoláva uvedený závod som nenašiel také ustanovenie, ktoré by ukládalo občanom vybudovať v uvedenej lehote vodomerné šachty podľa STN 73 6620.

Podľa odhadu občanov vybudovanie takejto vodomernej šachty stojí asi 10 až 20 tis. Sk. Vodomery majú občania, väčšinou starší a v starých rodinných domoch umiestnené v pivniciach a títo občania zo svojich nízkych dôchodkov si nemôžu dovoliť vybudovanie šachty a preto sa boja čo bude ďalej či naozaj bude prerušená dodávka vody zo strany monopolného dodávateľa.

Vážený pán minister touto cestou Vás žiadam o oznámenie Vášho stanoviska, či uvedený postup považujete za zákonný a ak áno, či nie je nutné prijať legislatívne opatrenia, aby sa neprerušila dodávka pitnej vody týmto občanom.

S pozdravom



Titl.: Ing. arch. Jaroslav Izák
minister
Ministerstvo životného prostredia SR
Nám. E. Štúra č.1

812 35 Bratislava



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Závod Trebišov
Komenského 1872, 075 01 Trebišov
Tel.: 056/6722692-3, Fax: 056/ 6723591
Obchodný register:
OS Košice 1, Oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V

IČO : 36 570 460
DIČ : 2020063518
Bankové spojenie:
ČSOB, a.s. pobočka RCB Košice
č.prev.úctu: 25527853/7500
e-mail: sekretariat@tv.vvs-as.sk

Váš list zo dňa:

Vaša značka:

Naša značka:

7

Výzva na vybudovanie vodomernej šachty

Vzhľadom na neprístupnosť k vodomeru, ktorý je umiestnený v pivnici objektu a v zmysle § 4 odst. 6 zák. NR SR č. 442/2002 Zb. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov Vás žiadame, aby ste v stanovenom termíne vybudovali vodomernú šachtu v zmysle STN 73 6620 o rozmeroch vnútornej svetlosti 1200 x 900 mm, ktorá musí byť umiestnená max. 1 m od hranice pozemku. Dno šachty musí byť minimálne 30 cm pod úrovňou vodovodnej prípojky. Upozorňujeme na odvodnenie vodomernej šachty, osadenie stúpačiek, kovového rebríka vrátane náterov.

Šachtu žiadame vybudovať v termíne do 1.6. 2007

Vybudovanie šachty nám oznámte písomne na horeuvedenú adresu alebo telefonicky na č.t. 6712581 u majstra prevádzky : Geri Imrich .

Nesplnenie tejto výzvy v stanovenej lehote bude považované za porušenie povinnosti odberateľa, vyplývajúce z § 26 a v súlade s § 32 zák. NR SR č. 442/2002 Vám bude prerušená dodávka vody do doby splnenia povinnosti vybudovať si vodomernú šachtu.

S pozdravom

Ing. Leškanič Michal
riaditeľ závodu

Co.: spis

HS Kráľovský Chlmec
vybavujúci – Ing Čížová
RP a RP /FA- 06/5