

19. Interpelácia poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Galka na podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Slovenskej republiky Tomáša Tarabu podaná 11. apríla 2025 vo veci realizácie investičného projektu „Prečerpávací vodná elektrárň Málíneč“

Ľubomír GALKO
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky
Námestie Alexandra Dubčeka 1
812 80 Bratislava
✉ lubomir_galko@nrsrc.sk

KANCELÁRIA NR SR PODATEĽNÁ	
Došlo: 11-04-2025	
Číslo záznamu: 07757	Číslo spisu: KM2-OPR-0096/2025-96
Listy: 2/-	Prílohy: 1/2
Vybavuje:	

vážený pán
Tomáš TARABA
podpredsa vlády a
minister životného prostredia Slovenskej republiky

prostredníctvom

váženého pána
Richarda Rašiho
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

Bratislava, 11. 4. 2025

VEC: Interpelácia poslanca Národnej rady Slovenskej republiky na člena vlády - podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Slovenskej republiky

Vážený pán podpredsa vlády a minister životného prostredia Slovenskej republiky,

podľa čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky si Vám dovoľujem podať nasledujúcu interpeláciu.

Vážený pán podpredsa vlády a minister životného prostredia Slovenskej republiky,

4. februára 2025 ste predložili návrh na určenie investičného projektu "Prečerpávacia vodná elektrárň Málinec" za strategickú investíciu. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., vo svojom stanovisku z 28. marca 2025 upozorňuje na riziká tohto zámeru z hľadiska ohrozenia zásobovania 63 000 obyvateľov okresov Lučenec, Veľký Krtíš a Poltár pitnou vodou, keďže ako spodná nádrž prečerpávacej vodnej elektrárne má slúžiť súčasná Vodárenská nádrž Málinec. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje na riziko vírenia dnových sedimentov, čo môže viesť k zhoršovaniu kvality surovej vody, najmä v ukazovateľoch zákal, farba, absorbancia, železo a mangán. Podľa stanoviska môže v najhoršom prípade byť úprava a dodávka vody do siete na nevyhnutný čas obmedzená, resp. zastavená. Na mieste je aj obava z úniku prevádzkových kvapalín z čerpadlovej techniky, ako ropné látky, oleje či mazivá, ktoré môžu spôsobiť vážnu kontamináciu surovej vody. Celé stanovisko Vám prikladám v prílohe interpelácie.

V nadväznosti na to si Vám dovoľujem položiť nasledujúce otázky:

Zvažuje sa riešenie, dôsledkom ktorého by bola zmena účelu Vodárenskej nádrže Málinec zo zásobovania pitnou vodou na viacúčelovú?

Aké máte stanovisko na upozornenia Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.?

Akými technologickými riešeniami a opatreniami chcete vylúčiť potenciálnu kontamináciu surovej vody, vírenie dnových sedimentov, zhoršovaniu kvality vody, obmedzeniu či dokonca zastaveniu dodávky vody z existujúcej nádrže Málinec, ak by mala súčasne slúžiť na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou a aj ako spodný stupeň PVE Málinec?

Zvažujete v rámci vyvolaných investícií ako náhradný zdroj pitnej vody výstavba Vodárenskej nádrže Hronček? Ak áno, kto by zabezpečoval jej výstavbu a aké by boli odhadované náklady? Bola by súčasťou strategickej investície? Ak áno, ako by ste riešili nesúladi tejto investície, zmeny účelu Vodárenskej nádrže Málinec a súvisiacej infraštruktúry s územným plánom Banskobystrického samosprávneho kraja?

Viete garantovať, že v dôsledky realizácie PVE Málinec nedôjde k zhoršeniu kvality pitnej vody a ani nárastu ceny za jej dodávku pre obyvateľov okresov Lučenec, Veľký Krtíš a Poltár?

Súhlasíte s tým, že zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou má vyššiu prioritu ako využitie hydroenergetického potenciálu vody?

Vopred ďakujem za odpovede na všetky otázky.

S úctou



príloha:

1 x stanovisko Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.



Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a.s.

Naša značka
6637/2025

Vaša značka
-/-

Vybavuje
Ing. Tabiš
Ing. Bilanin PhD.
Ing. Tabernausová

V Banskej Bystrici
28.03.2025

Vec: **Žiadosť o stanovisko - Zlučiteľnosť investičného projektu PVE Málinec s potrebami zásobovania obyvateľstva pitnou vodou.**
- odpoveď

Listom bez značky, doručeným na našu adresu dňa 19.02.2025, ste nás požiadali o stanovisko k zlučiteľnosti investičného projektu PVE Málinec s potrebami zásobovania obyvateľstva pitnou vodou.

K predloženej žiadosti dávame nasledovné stanovisko:

Vodárenská nádrž Málinec slúži ako zdroj surovej vody pre výrobu a dodávku pitnej vody, prostredníctvom úpravne vody (ÚV) Málinec a pridruženej vodárenskej infraštruktúry, hlavne pre okresné mesto Lučenec a ďalších 10 obcí, spolu približne 43 000 obyvateľov. V prípade poruchy na skupinovom vodovode HLF sú z ÚV Málinec zásobované pitnou vodou aj mestá Poltár, Filakovo a Veľký Krtíš, čo predstavuje ďalších približne 20 000 obyvateľov. Priemerné množstvo odoberanej surovej vody z vodárenskej nádrže Málinec pre potreby výroby pitnej vody je cca 3 mil. m³ ročne. ÚV Málinec bola v rokoch 2020 - 2023 (stavebné povolenie č. OU-PT-OSZP-2016/000036-24 z dňa 31.3.2016) modernizovaná v rámci stavby „Inovácia a modernizácia ÚV Málinec“ financovanej z európskych fondov a aktuálne prebieha skúšobná prevádzka (povolenie na skúšobnú prevádzku č. OU-PT-OSZP-2024/000024-021 z dňa 15.7.2024). Technológia ÚV Málinec bola projektovaná na kvalitu surovej vody dodávanej z vodárenskej nádrže Málinec za momentálneho stavu vyplývajúceho z jej primárneho určenia ako zdroja pre výrobu pitnej vody.

Vzhľadom na obmedzené informácie a technické detaily týkajúce sa pripravovaného investičného zámeru môžeme iba predpokladať základné technologické zloženie a technicko-konštrukčné vyhotovenie stavebného diela. Zo samotného princípu fungovania prečerpávacej vodnej elektrárne je však zrejmé, že bude dochádzať k prečerpávaniu a vzájomnej výmene významného objemu vody medzi vodárenskou nádržou Málinec a navrhovanou hornou nádržou pri obci Látky, čo bude spôsobovať miešanie objemu vodárenskej nádrže. Z toho vyplýva riziko vírenia dnových sedimentov, čo môže viesť k zhoršovaniu kvality surovej vody, najmä v ukazovateľoch zákal, farba, absorbancia, železo, mangán, zvýšená prítomnosť humínových látok a pod. To môže spôsobiť

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Call centrum 0850 111 234 | e-mail: info@stvps.sk | www.stvps.sk | www.veolia.sk
IČO: 36 644 030 | DIČ: 2022 1022 36 | IČ DPH: SK 2022 1022 36
Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici v oddieli Sa, vložka č. 840/5
Za prevádzku zodpovedá: Veolia banka a.s. IBAN: SK77 1100 0000 0026 2410 7235



by VEOLIA

problémy pri zabezpečení úpravy vody na požadovanú kvalitu pitnej vody a spôsobiť zvýšené prevádzkové náklady na úpravu vody. V najhoršom prípade môže byť úprava a dodávka vody do siete na nevyhnutný čas obmedzená, resp. zastavená.

Okrem toho, vzhľadom na využívanie čerpadlovej techniky, je na mieste obava z úniku prevádzkových kvapalín (ropné látky, oleje, mazivá), ktoré môžu spôsobiť vážnu kontamináciu surovej vody. Ropné látky pri styku s vodou vplývajú na mnohé vlastnosti vody. Ich negatívny vplyv sa prejavuje najmä v zmene organoleptických vlastností vody (zápach, farba, chuť), v zmene biologického oživenia vody (toxické účinky na organizmy) a v zmene fyzikálno-chemických vlastností vody.

Hoci si uvedomujeme pozitívne aspekty plánovaného investičného projektu PVE Málinec z hľadiska energetiky, vzhľadom na postupujúce globálne klimatické zmeny a znižovanie zásob podzemných vôd, sme presvedčení o nevyhnutnosti a prioritě správneho manažmentu vodárenských zdrojov s cieľom bezpečného a trvalo udržateľného zásobovania obyvateľstva pitnou vodou. Túto prioritu nesmie plánovaný investičný projekt ohroziť.

S pozdravom,

STAVBA HLAVENSTVA VODARENSKA
PRŮVÁZKOVÁ SPOLOČNOST
akciová společnost (II)
974 01 BANSKÁ BYSTRICA


Ing. Ivan Bilanin
riaditeľ úseku výrobných a prevádzkových činností

Na vedomie: StVS, a.s.
StVPS, a.s. GR – RÚVPČ, Ing. Bilanin, PhD., ORK
StVPS, a.s. Závod 04 RS, LC, VK – riaditeľ závodu